

KẾT LUẬN THANH TRA
Về việc thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật
về hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

Thực hiện Quyết định số 09/QĐ-TTr ngày 04/3/2024 của Chánh Thanh tra Sở Công Thương về thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, thời kỳ từ ngày 01/01/2022 đến ngày 29/02/2024, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Công ty cổ phần dầu khí Bình Định (Địa chỉ: Km1334, Quốc lộ 1A, khu công nghiệp Phú Tài, phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) từ ngày 13/3/2024 đến ngày 12/4/2024.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 26/4/2024 của Trưởng đoàn thanh tra về việc thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, Chánh Thanh tra Sở Công Thương kết luận như sau:

1. Khái quát chung

1.1. Thông tin chung về doanh nghiệp

Công ty cổ phần dầu khí Bình Định (sau đây viết tắt là Công ty dầu khí), có địa chỉ tại: Km 1334, QL 1A, khu công nghiệp Phú Tài, phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, được Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 4101446750, đăng ký lần đầu ngày 22/7/2015, thay đổi lần thứ 3 ngày 17/3/2023. Công ty dầu khí hoạt động chiết nạp và kinh doanh LPG, được Sở Công Thương Bình Định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai số 52/GCNĐDK-SCT ngày 23/8/2018, có giá trị đến hết ngày 22/8/2028 và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh mua bán LPG số 57/GCNĐDK-SCT ngày 29/7/2019, có giá trị đến hết ngày 28/7/2029. Công ty dầu khí không có cửa hàng bán lẻ LPG trực thuộc.

1.2. Thông tin về Trạm nạp LPG

Công ty dầu khí có 01 Trạm nạp LPG, địa chỉ tại: Km 1334, QL 1A, khu công nghiệp Phú Tài, phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

+ Hiện trạng Trạm nạp có 02 bồn chứa LPG, với dung tích bồn chứa LPG 69,8 m³/bồn.

+ Công suất thiết kế Trạm chiết nạp LPG: 3000 tấn/năm.

+ Diện tích khu vực tổ chức nạp LPG: 270 m² được xây dựng với kết cấu kiên cố, mái lợp tôn, nền tráng xi-măng.

+ Bể chứa nước phòng cháy, chữa cháy: dung tích 120 m³.

2. Kết quả kiểm tra, xác minh

2.1. Việc chấp hành quy định pháp luật về kinh doanh khí

2.1.1. Việc duy trì các điều kiện kinh doanh khí theo quy định

a. Đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí

- Thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật¹.

- Duy trì hiện trạng 02 bồn chứa khí đốt hóa lỏng, lý lịch bồn chứa LPG No: YDC-S-96-46 và No: YDC-S-96-52 được Công ty Cổ phần kiểm định Phúc Đại Tín kiểm định kỹ thuật an toàn bồn chứa LPG theo Giấy chứng nhận kết quả kiểm định No 0208/05/IPDT; No 0209/05/IPDT ngày 24/11/2023.

- Điều kiện về phòng cháy và chữa cháy (PCCC): trang bị đầy đủ các thiết bị PCCC, niêm yết đầy đủ nội quy, tiêu lệnh PCCC, bảng cấm lửa, cấm hút thuốc tại khu vực chứa LPG chai; có hệ thống báo cháy, hệ thống chữa cháy tự động như cơ quan PCCC kiểm tra; được Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy - Công an tỉnh Bình Định cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 17/TD-PCCC ngày 03/02/2017 và văn bản nghiệm thu số 1164/NT-PCCC của Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Bình Định ngày 06/9/2017 về nghiệm thu phòng cháy và chữa cháy hạng mục: Lắp đặt 3 bồn chứa LPG và hệ thống PCCC thuộc công trình Trạm chiết nạp LPG PM-Gaz số 2 Bình Định.

b. Điều kiện đối với cửa hàng bán lẻ LPG chai

Công ty dầu khí không có cửa hàng bán lẻ LPG trực thuộc, chỉ phân phối bán lại cho các cửa hàng đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh và điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định.

c. Điều kiện đối với trạm nạp LPG vào chai

- Trạm nạp thuộc Công ty dầu khí được thành lập theo quy định của pháp luật, được Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số CT04918 ngày 30/12/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 8227786611 lần đầu ngày 20/3/2001, thay đổi lần thứ ba ngày 22/02/2017.

- Được Sở Công Thương Bình Định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai số 52/GCNĐĐK-SCT ngày 23/8/2018, có giá trị đến hết ngày 22/8/2028.

- Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

¹ Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số CT04918 do Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định cấp ngày 30/12/2016; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, MSDN: 4101446750 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 22/7/2015, thay đổi lần thứ 3 ngày 17/3/2023; Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh mua bán LPG số 57/GCNĐĐK-SCT ngày 29/7/2019 do Sở Công Thương Bình Định cấp, có giá trị đến hết ngày 28/7/2029.

d. Điều kiện đối với chai LPG, LPG chai lưu thông trên thị trường

- Tại thời điểm kiểm tra, tại trạm nạp của Công ty dầu khí có tồn trữ chai LPG bằng thép (loại bình: 12kg, 45kg) của các thương nhân có ký kết hợp đồng chiết nạp LPG, hợp đồng đại lý LPG với các đơn vị sau:

+ Công ty TNHH Hướng Minh: Hợp đồng mua bán khí hoá lỏng số 01/2023/HĐMB/HM-BĐ ngày 01/01/2023, Hợp đồng số 01/2023/HĐCN/HM-BĐ ngày 01/01/2023, Hợp đồng số 02/2023/HĐCN/HM-BĐ ngày 01/01/2023, Hợp đồng số 01/2024/HĐCN/HM-BĐ ngày 01/01/2024, Hợp đồng số 01/2024/HĐMB/HM-BĐ ngày 01/01/2024. Các nhãn hiệu bao gồm: S.gas, PT gas, Southern petrol, SJ.Petro.

+ Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi: Hợp đồng thuê chiết nạp LPG số 03-CN/2023/QISC-BĐ ngày 01/12/2022, Hợp đồng thuê chiết nạp LPG số 17-CN/2024/QISC-BĐ ngày 12/01/2024, Hợp đồng đại lý LPG số 06/2023/HĐ-TĐL/QISC-BĐ ngày 01/02/2023, Hợp đồng đại lý LPG số 11/2024/HĐ-TĐL/QISC-BĐ ngày 10/02/2024. Nhãn hiệu: HOANG SA GAS.

- Công ty dầu khí có thực hiện lưu trữ hồ sơ chai LPG, nguồn gốc xuất xứ của nhà sản xuất. Ngoài ra, tại thời điểm kiểm tra chưa phát hiện đơn vị lưu trữ chai LPG của thương nhân khác không có hợp đồng thuê nạp LPG vào chai.

2.1.2 Việc thực hiện nghĩa vụ của thương nhân

a. Đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí

- Đã ký hợp đồng mua bán, xuất hóa đơn, ghi chép nhật ký bán hàng thường xuyên và đầy đủ lưu tại Công ty dầu khí.

- Thực hiện lập sổ theo dõi LPG chai bán cho thương nhân kinh doanh LPG khác. Tại sổ theo dõi có các thông tin về LPG chai theo quy định gồm: loại chai, số sê ri chai, tên và địa chỉ thương nhân mua LPG chai, ngày giao nhận LPG chai, hạn kiểm định.

- Đã thực hiện báo cáo hệ thống phân phối, nhãn hiệu hàng hóa và hoạt động mua bán cho Sở Công Thương tỉnh Bình Định theo quy định tại khoản 4, Điều 22 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí (sau đây viết tắt là Nghị định số 87/2018/NĐ-CP).

b. Đối với thương nhân có trạm nạp LPG vào chai

- Công ty dầu khí nạp thuê vào chai LPG cho các thương nhân có Giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực, cụ thể:

+ Công ty TNHH Hướng Minh có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh mua bán LPG số 338/GCNĐĐK-SCT do Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 30/12/2021.

+ Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh mua bán LPG số 195/GCNĐĐK-SCT do Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 03/02/2023.

- Tại thời điểm kiểm tra, chưa phát hiện đơn vị tổ chức nạp, lưu trữ chai LPG của thương nhân không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện.

- Công ty dầu khí đã thuê các đơn vị có chức năng kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị, phương tiện, thiết bị đo lường tại Trạm nạp như: ⁽¹⁾ bình chứa khí nén, ⁽²⁾ nồi đun điện, ⁽³⁾ van an toàn, ⁽⁴⁾ máy đo điện trở tiếp đất, ⁽⁵⁾ cân bàn, ⁽⁶⁾ áp kế, ⁽⁷⁾ nhiệt kế, ⁽⁸⁾ hệ thống đường ống chiết nạp khí LPG, ⁽⁹⁾ bình chịu áp lực - bồn chứa LPG, ⁽¹⁰⁾ đèn chiếu sáng phòng nổ ².

- Công ty dầu khí có lập sổ theo dõi trong việc quản lý nạp LPG vào chai tại trạm nạp, sổ theo dõi có thể hiện các thông tin về LPG, cụ thể: chủ sở hữu, số seri, hạn kiểm định chai, ngày nạp LPG.

- Công ty dầu khí đã thuê Công ty TNHH Kỹ Thuật An toàn Tô Gia Phát huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với hoạt động kinh doanh khí 4 đợt gồm 17 học viên lần lượt tại các Quyết định (QĐ) sau: QĐ số 194-2022/LPG/QĐ-TGP ngày 18/4/2022; QĐ số 754-2022/LPG/QĐ-TGP ngày 30/12/2022; QĐ số 197-2023/LPG/QĐ-TGP ngày 14/4/2023 và QĐ số 802-2023/LPG/QĐ-TGP ngày 14/12/2023.

2.2. Việc chấp hành một số quy định pháp luật về an toàn trong hoạt động kinh doanh khí

2.2.1. An toàn đối với cơ sở kinh doanh khí

- Công ty dầu khí đã xây dựng Kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hoá chất được Bộ Công Thương phê duyệt theo Quyết định số 2117/QĐ-BCT ngày

² Bình chứa khí nén ⁽¹⁾, mã hiệu ø380xL1015 (Giấy chứng nhận kết quả kiểm định (GCNKQKĐ) của Công ty cổ phần kiểm định an toàn công nghiệp H.N.L theo các tem kiểm định số 19030, 19031, 19032, 19033 lần lượt tại các GCN số seri 19030; 19031, 19032, 19033 ngày 21/07/2022; GCNKQKĐ của Công ty cổ phần kiểm định an toàn công nghiệp H.N.L theo các tem kiểm định số 20097, 20998, 20999, 21000 lần lượt tại các GCN số seri 20097, 20998, 20999, 21000 ngày 25/7/2023); nồi đun điện ⁽²⁾, mã hiệu CH-BE-15 (GCNKQKĐ của Công ty cổ phần kiểm định an toàn công nghiệp H.N.L số seri 19034 ngày 21/7/2022; GCNKQKĐ của Công ty cổ phần kiểm định an toàn công nghiệp H.N.L số seri 20996 ngày 25/7/2023); van an toàn ⁽³⁾ (Giấy chứng nhận hiệu chuẩn số N.008/HC/2022 ngày 24/6/2022; M.0002/HC/2023 ngày 31/01/2023 của Trung tâm phân tích và đo lường chất lượng Bình Định, Giấy chứng nhận thử nghiệm van an toàn của Công ty cổ phần kiểm định an toàn công nghiệp H.N.L đối với 04 van lần lượt tại số chứng nhận van số 361/VAT/KĐ H.N.L, 362/VAT/KĐ H.N.L, 363/VAT/KĐ H.N.L ngày 364/VAT/KĐ H.N.L 21/7/2023; Giấy chứng nhận hiệu chuẩn số N.004/HC/2022 ngày 26/01/2022 của Trung tâm phân tích và đo lường chất lượng Bình Định); máy đo điện trở tiếp đất ⁽⁴⁾ Kyoritsu 4105A (Phiếu kết quả của Trung tâm phân tích và đo lường chất lượng Bình Định ngày 20/5/2022); cân bàn ⁽⁵⁾ (Giấy chứng nhận kiểm định số I.036/2022; I.037/2022; I.038/2022; I.039/2022; I.040/2022 ngày 24/01/2022 của Trung tâm phân tích và đo lường chất lượng Bình Định; Giấy chứng nhận kiểm định số P.0001/2023; P.0002/2023; P.0003/2023; P.0004/2023; P.0005/2023 ngày 31/01/2023 của Trung tâm phân tích và đo lường chất lượng Bình Định; Giấy chứng nhận kiểm định số P.0122/2023 ngày 25/12/2023 của Trung tâm phân tích và đo lường chất lượng Bình Định); áp kế ⁽⁶⁾ (Giấy chứng nhận kiểm định số N.005/2022 ngày 20/01/2022, M.004/2023 ngày 31/01/2023, N.0.13/2023 ngày 25/12/2023 của Trung tâm phân tích và đo lường chất lượng Bình Định); nhiệt kế ⁽⁷⁾ (Giấy chứng nhận hiệu chuẩn số K.001/2022/HCN; K.002/2022/HCN ngày 24/01/2022 của Trung tâm phân tích và đo lường chất lượng Bình Định; Giấy chứng nhận hiệu chuẩn số K.001/2023/HCN; K.002/2023/HCN ngày 31/01/2023 của Trung tâm phân tích và đo lường chất lượng Bình Định); hệ thống đường ống chiết nạp khí LPG ⁽⁸⁾ (Giấy chứng nhận kết quả kiểm định số seri 19688 ngày 04/12/2022 của Công ty cổ phần kiểm định an toàn công nghiệp H.N.L); bình chịu áp lực - bồn chứa LPG ⁽⁹⁾ (Giấy chứng nhận kết quả kiểm định số seri 19866; 19687 ngày 04/12/2022 của Công ty cổ phần kiểm định an toàn công nghiệp H.N.L); đèn chiếu sáng phòng nổ ⁽¹⁰⁾ (Giấy chứng nhận kết quả kiểm định số 392/35/CN II ngày 06/02/2024 của Trung tâm kiểm định công nghiệp II).

15/8/2023 và tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất tại cơ sở năm 2023.

- Công ty dầu khí đã xây dựng các quy trình gồm: quy trình vận hành (quy trình nạp LPG vào chai chai mã tài liệu 01/2021/QT-DKBD ngày 12/10/2021; quy trình nạp LPG vào bồn chứa mã tài liệu 02/2022/QT-DKBD ngày 02/01/2022); quy trình kiểm định, hiệu chỉnh, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc thiết bị mã tài liệu QTKDSC01 ngày 02/01/2021; quy trình thu hồi gas dư mã tài liệu: 01/2022/QT-DKBD ngày 02/01/2022; quy trình xử lý sự cố và quy định về an toàn được Giám đốc công ty phê duyệt.

- Các thiết bị, phương tiện tại các trạm nạp đều được kiểm định và hoạt động ổn định.

- Khu vực trạm nạp đảm bảo khoảng cách an toàn giữa các thiết bị, công trình đến hàng rào ranh giới của cơ sở hoặc những nơi cần bảo vệ theo quy định.

- Các đối tượng liên quan được tập huấn vận chuyển hàng hoá nguy hiểm.

- Định kỳ hàng năm, Công ty dầu khí thuê tổ chức huấn luyện thực hiện việc huấn luyện kỹ thuật an toàn cho người lao động.

- Công ty dầu khí chưa bố trí trang bị bảo hộ cá nhân của người lao động tại khu vực dễ thấy, dễ tiếp cận.

2.2.2. An toàn đối với trạm nạp LPG vào chai

- Khu vực sàn nạp được xây dựng cao hơn mặt bằng xung quanh, sàn nạp bằng phẳng đảm bảo theo quy định; các thiết bị, phương tiện tại trạm nạp đều được kiểm định và hoạt động ổn định.

- Có các biển báo an toàn, nội quy an toàn, các quy trình thực hiện trong quá trình vận hành, lưu chứa, vận chuyển LPG tại khu vực diễn ra các hoạt động.

- Công tác vệ sinh, phát quang bụi rậm trong khu vực trạm nạp chưa được Công ty dầu khí duy trì thường xuyên.

2.2.3. An toàn trong vận chuyển, giao nhận

- Các xe vận chuyển LPG chai được Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cấp giấy phép vận chuyển trước khi lưu thông và vận chuyển theo quy định tại các giấy phép cụ thể như sau:

- + Giấy phép vận chuyển hàng hoá nguy hiểm về cháy, nổ số 70/PCCC tháng 3/2022; số 122/PCCC ngày 15/06/2022; số 18/PCCC ngày 28/12/2022; số 66/PCCC ngày 03/3/2023; số 153/PCCC ngày 15/6/2023; số 274/PCCC ngày 13/12/2023 do phòng Cảnh sát PCCC & CNCH - Công an tỉnh Bình Định cấp.

- + Giấy phép vận chuyển hàng hoá nguy hiểm về cháy, nổ số 12/CATP-QLHC ngày 04/3/2024 do Công an thành phố Quy Nhơn - Công an tỉnh Bình Định cấp.

- Các chai sau khi nạp LPG đã được kiểm tra độ kín, được dán nhãn hàng hóa trên vỏ chai và niêm phong van chai.

- Có bố trí khu vực giao nhận khí.

2.2.4. An toàn đối với kho chứa LPG chai

- Khu vực kho được lắp đặt các thiết bị cảm biến rò rỉ LPG.

- Khu vực lưu chứa LPG chai thông thoáng, đảm bảo khoảng cách an toàn theo quy định.

2.2.5. Chương trình, nội dung về huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với hoạt động kinh doanh khí

- Công ty dầu khí đã thuê Công ty TNHH Kỹ Thuật An toàn Tô Gia Phát huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với hoạt động kinh doanh khí 4 đợt gồm 17 học viên theo các Quyết định công nhận kết quả kiểm tra huấn luyện kỹ thuật an toàn (QĐ) lần lượt sau: QĐ số 194-2022/LPG/QĐ-TGP ngày 18/4/2022; QĐ số 754-2022/LPG/QĐ-TGP ngày 30/12/2022; QĐ số 197-2023/LPG/QĐ-TGP ngày 14/4/2023; QĐ số 802-2023/LPG/QĐ-TGP ngày 14/12/2023.

- Công ty dầu khí lưu giữ hồ sơ huấn luyện kỹ thuật an toàn gồm:

- + Danh sách đối tượng huấn luyện;
- + Thông tin về người huấn luyện theo quy định;
- + Nội dung và kết quả kiểm tra huấn luyện kỹ thuật an toàn;
- + Quyết định công nhận kết quả kiểm tra huấn luyện kỹ thuật an toàn.
- + Tài liệu huấn luyện.

3. Kết luận

3.1. Những việc đã làm đúng, làm tốt và có hiệu quả

- Việc thực hiện nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh mua bán khí: Công ty dầu khí đã tuân thủ đầy đủ quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh mua bán khí theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP.

- Việc thực hiện nghĩa vụ của thương nhân có trạm nạp LPG vào chai: Công ty dầu khí đã tuân thủ đầy đủ quyền và nghĩa vụ của thương nhân có trạm nạp LPG vào chai theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP.

- Việc chấp hành các quy định pháp luật liên quan về an toàn LPG: Công ty dầu khí đã chấp hành tốt các quy định về an toàn đối với trạm nạp LPG vào chai theo quy định tại Điều 50 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP. Bên cạnh đó, tại thời điểm kiểm tra, xác minh của Đoàn Thanh tra, Công ty dầu khí đã duy trì điều kiện và tuân thủ quy định tại Thông tư số 35/2019/TT-BCT ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trạm nạp LPG.

3.2. Những vấn đề còn tồn tại, thiếu sót

- Công ty dầu khí chưa bố trí trang bị bảo hộ cá nhân của người lao động tại khu vực dễ thấy, dễ tiếp cận.

- Công tác vệ sinh, phát quang bụi rậm trong khu vực trạm nạp chưa được Công ty dầu khí duy trì thường xuyên.

4. Kiến nghị các biện pháp xử lý

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 14/11/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Xét tính chất, mức độ khuyết điểm, vi phạm trong việc chấp hành quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh LPG, Chánh Thanh tra kiến nghị các biện pháp xử lý sau:

4.1. Đối với Công ty dầu khí

Yêu cầu Giám đốc Công ty dầu khí nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

- Chỉ đạo nhân viên thường xuyên dọn vệ sinh và phát quang bụi rậm trong khu vực trạm nạp LPG; bố trí trang thiết bị bảo hộ cá nhân của người lao động đặt tại các khu vực dễ thấy, dễ tiếp cận, thao tác.

- Tăng cường thêm biển cảnh báo để đảm bảo an toàn phòng, chống cháy, nổ, đặc biệt trong điều kiện thời tiết hanh khô.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng duy trì hoạt động diễn tập phòng cháy theo quy định.

- Tiếp tục duy trì các điều kiện hoạt động, công tác đảm bảo an toàn của trạm nạp LPG theo quy định; kịp thời cập nhật, điều chỉnh, bổ sung các hồ sơ pháp lý liên quan của Trạm nạp LPG trong quá trình hoạt động theo quy định.

4.2. Kiến nghị Giám đốc Sở Công Thương

Qua thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh LPG tại Công ty dầu khí, kính đề nghị Giám đốc Sở Công Thương xem xét, chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở thực hiện các nội dung sau:

a). Phòng Quản lý Thương mại

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra việc chấp hành điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật của các thương nhân mua bán khí trên địa bàn tỉnh.

b). Phòng Kỹ thuật An toàn - Môi trường

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn trạm nạp LPG vào chai, về huấn luyện kỹ thuật của các cơ sở kinh doanh khí trên địa bàn tỉnh.

c). Thanh tra Sở

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng thường xuyên tổ chức thanh tra đối với các đơn vị hoạt động kinh doanh LPG và các trạm nạp LPG trên địa bàn tỉnh nhằm uốn nắn, chấn chỉnh và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình kinh doanh LPG.

Trên đây là Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh LPG tại Công ty dầu khí, thời kỳ từ ngày 01/01/2022 đến

ngày 29/02/2024. Chánh Thanh tra Sở đề nghị Giám đốc Công ty dầu khí tổ chức công khai Kết luận thanh tra theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 49 Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra và thực hiện kết luận thanh tra đầy đủ, kịp thời, đúng thời hạn (đối với những nội dung trong kết luận thanh tra mà chưa thực hiện được ngay, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày công khai kết luận thanh tra, Công ty dầu khí phải xây dựng kế hoạch thực hiện kết luận thanh tra, trong đó nêu rõ tiến độ và giải thích lý do).

Kính báo cáo Giám đốc Sở Công Thương xem xét, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh;
- Giám đốc Sở (báo cáo);
- PGĐ Sở Trần Thúc Kham;
- PGĐ Sở Nguyễn Đình Kha;
- Phòng KTAT-MT;
- Phòng QLTM
- Văn phòng Sở;
- Lưu: TTr.

CHÁNH THANH TRA

Nguyễn Văn Dũng